

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Чита ул. Костюшко-Григоровича 37, тел.(302-2) 26-63-47, факс 26-37-16

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск

(наименование органа государственного пожарного надзора)

пгт. Забайкальск ул. Октябрьская 1д, тел. (30-251) 3-19-34

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Акт № 1  
обследования**

«02» сентября 2021 года  
13 ч. 00 мин.

п.ст. Билитуй  
(город, село, поселок)

Я, \*государственный инспектор по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск по пожарному надзору младший лейтенант внутренней службы Цырендьлыкова Л.Б.

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

в период с 11 ч. 00 мин. «02» сентября 2021 г. по 13 ч. 00 мин. «02» сентября 2021 г. проведено **обследование** здания, документов объекта заявителя – **Муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» п.ст. Билитуй муниципального района «Забайкальский район». ИНН 7505003510. ОГРН 1027500546919.**

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

**Расположенного по адресу:**

674658, Забайкальский край, Забайкальский район, п.ст. Билитуй, переулок Степной дом 3, пом. 1. «Детская школа искусств»

При обследовании совместно с

И.о. директора Муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» п.ст. Билитуй муниципального района «Забайкальский район» - Артемовой Ириной Анатольевны.

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

**1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:**

Помещения Муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» п.ст. Билитуй муниципального района «Забайкальский район» общей площадью 326,9 кв.м. Здание двухэтажное. Наружные и внутренние капитальные стены здания – кирпичные, фундамент – бутобетонный, перегородки – кирпичные, перекрытия чердачные – ж/бетонные плиты, междуэтажные перекрытия – ж/бетонные плиты. Крыша – шифер. Полы – дощатые, покраска. Отделка внутренняя – штукатурка, окраска. Год постройки – 1970 г., общая площадь объекта – 1051,0 кв.м.



Помещения 2 этажа оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Из помещений имеется 2 эвакуационных выхода на первый этаж здания. Территория здания имеет наружное освещение в ночное время суток, охраняется круглосуточно.

Помещения 2 этажа оборудованы первичными средствами пожаротушения согласно требованиям нормативных документов (Акт № 5 на оказание услуг по техническому обслуживанию первичных средств пожаротушения от 11.05.2021). Подъезд к зданию для пожарного автомобиля имеется. Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций ДШИ (Акт № 4 сдачи-приемки оказанных услуг к договору подряда на проверку качества огнезащитной обработки деревянных конструкций от 11.05.2021). Приказом назначены ответственные лица за противопожарное состояние объекта, пройдено обучение по пожарно-техническому минимуму. Внутренним приказом определен порядок действий персонала в случае возникновения пожара, с обслуживающим персоналом проводятся инструктажи. Разработаны программы проведения вводного, первичного, повторного противопожарных инструктажей. Пути эвакуации имеют аварийное освещение.

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
<b>Помещения <u>Муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» п.с.т. Билитуй муниципального района «Забайкальский район»:</u></b>		
1.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с <u>главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</u> помещения костюмерной в здании МУДО «ДШИ» п.с.т. Билитуй	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.
2	Не размещена в местах установки приемно-контрольных пожарных приборов информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации (для	п. 10 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020.



	безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений).	
3	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020.
4	Не обеспечивают запоры (замки) на двери эвакуационного выхода № 2 возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020.
5	Руководитель организации не организует работы техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. (документация на техническое обслуживание и планово-предупредительные работы комплекса технических средств пожарной сигнализации не представлена).	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020.
6	Не вносится информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020.
7	Не обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.	п. 56 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020.
8	На путях эвакуации – в фойе на втором этаже здания для облицовки перегородки применен материал (пластиковые панели ПВХ) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2.	п. 2 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 6.25* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», введены в действие с 1 января 1998 г. Постановлением




		Министром России от 13.02.1997 г. № 18-7. п. 4.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» от 19.09.2020, Утв. приказом МЧС России от 19.03.2020 N 194.
9	Системы противопожарной защиты здания - автоматическая установка пожарной сигнализации (АПС) и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) смонтированы без проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном законодательством РФ порядке.	ч.3 ст. 4, ст.6, ст.83, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

С Актом обследования ознакомлен:

И.о. директора Муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» п.ст. Билитуй муниципального района «Забайкальский район»  
Артемова Ирина Анатольевна

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« 02 » сентября 2021 г.




(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

И.о. директора Муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» п.ст. Билитуй муниципального района «Забайкальский район»  
Артемова Ирина Анатольевна

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

« 02 » сентября 2021 г.



(подпись)

### **Вывод по результатам обследования:**

Помещения здания Муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» п.ст. Билитуй муниципального района «Забайкальский район», расположенного по адресу: Забайкальский край, Забайкальский район, п.ст. Билитуй, переулок Степной дом 3, пом. 1. «Детская школа искусств».

**Не соответствуют обязательным требованиям норм пожарной безопасности.**

Обследование проводил:

Государственный инспектор по Краснокаменскому,  
Забайкальскому районам и г. Краснокаменск  
по пожарному надзору  
младший лейтенант внутренней службы  
Цырендылыкова Людмила Баторовна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

М.Л.П.\*

«02» сентября 2021 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



(подпись)